

Szczytno, dnia 2025-11-05

Znak: HK.9022.4.215.2025

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdania z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora w dniu 29 października 2025 r. z wodociągu publicznego **Grodziska**, SUW – woda czysta (kod próbki 020666/10/2025), opisanej w sprawozdaniu z badań nr SB/134225/11/2025 z dnia 4 listopada 2025 r. (data wpływu do PSSE w Szczytnie 5 listopada 2025 r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C

UZASADNIENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach Sp. z o.o. w ramach wewnętrznej kontroli administratora dnia 29 października 2025 r. przeprowadził kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego **Grodziska**, SUW - woda czysta (kod próbki 020666/10/2025). Próbkę wody zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce o kodzie 020666/10/2025) w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294), z uwagi na ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C (>300 jtk/1ml). W zakresie pozostałych parametrów mikrobiologicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela 1 do ww. rozporządzenia woda odpowiada wymaganiom sanitarnym. Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie **stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Grodziska.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczytnie

Tomasz Liwartowski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a